

Gmina Kamienica
34-608 Kamienica 420

Uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.3.2023

Nazwa zadania: **Rozbudowa kortów tenisowych w Zbludzy.**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące SIWZ, **informujemy:**

Pytanie nr 1

W celu zapewnienia Zamawiającemu produktu o najwyższych parametrach, spełniające standardy i wymogi normy PN-EN 15330-1:2014, prosimy o dopuszczenie jako produktu równoważnego nawierzchni z trawy syntetycznej o niżej określonych parametrach. Pozwoli to Zamawiającemu na otrzymanie produktu o wysokiej jakości użytkowania.

Zastosowana posiada następujące minimalne parametry:

- rodzaj włókna: monofil 100% PE
- wysokość włókna trawy: min. 15mm
- gęstość splotów: min. 37.800/m²
- gęstość pęczków: min. 75.600/m²
- gęstość włókien: min. 604.000/m²
- Dtex: min. 9.000

Grubość włókna: min. 300mikronów

Zasyp wg wytycznych producenta trawy: piasek kwarcowy ok. 16 kg/m²

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni.

- wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe lub aprobatę techniczną ITB lub rekomendację techniczną ITB potwierdzające wszystkie parametry oferowanej nawierzchni
- certyfikat ITF
- karta techniczna oferowanej sztucznej trawy potwierdzona przez jej producenta
- atest PZH dla oferowanej nawierzchni
- badania reakcji na ogień dla oferowanej nawierzchni (trawa+zasyp) wg normy EN 13501-1 wykonane przez akredytowane laboratorium potwierdzające trudno zapalność produktu
- autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie ze względu na brak dokumentów, które są wymagane przez Zamawiającego między innymi badania na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2014 (EN 15330-1:2013) wykonanego przez akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/ICE 17025:2018.

Pytanie nr 2

Zamawiający w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wskazał dokumenty dla nawierzchni, które mają być złożone, jako środki dowodowe tj:

- 1) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, poświadczona przez jej producenta, potwierdzająca wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry dla nawierzchni w zakresie, który nie został objęty raportem z badań na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2014 (EN 15330-1:2013)
- 2) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem okresu gwarancji udzielonej przez producenta na trawę syntetyczną
- 3) Aktualny Atest PZH dla trawy syntetycznej
- 4) Badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2014 (EN 15330-1:2013) wykonane przez niezależne, akredytowane laboratorium potwierdzające minimalne parametry nawierzchni wymagane przez Zamawiającego (nie będą uznawane badania wykonywane w laboratoriach wewnętrznych producentów trawy ani wyniki badań laboratorium bez akredytacji).
- 5) Aktualny certyfikat ITF dla nawierzchni poziom 4 "medium fast"

Zwracam się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający będzie wymagał złożenia ww. dokumentów wraz z ofertą - w celu weryfikacji spełnienia przez oferowaną nawierzchnię wymaganych przez Zamawiającego cech i parametrów?

W tym miejscu, pragnę podkreślić, iż jedynie odpowiednia weryfikacja oferowanych rozwiązań stanowi rękojmię dostarczenia do realizacji zamówienia materiałów na poziomie założonym przez Zamawiającego, co ma istotny wpływ na realizację zamówienia i uniknięcie problemów pogorszonej jakości w stosunku do określonej w trakcie użytkowania obiektu.

Odpowiedź:

Zamawiający będzie wymagał złożenia ww. dokumentów wraz z ofertą.

Zamawiający dokonał zamiany w rozdziale 8 pkt. 1 SWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego:

- 1) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, poświadczona przez jej producenta, potwierdzająca wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry dla nawierzchni w zakresie, który nie został objęty raportem z badań na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2014 (EN 15330-1:2013)**
- 2) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem okresu gwarancji udzielonej przez producenta na trawę syntetyczną**
- 3) Aktualny Atest PZH dla trawy syntetycznej**
- 4) Badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2014 (EN 15330-1:2013) wykonane przez niezależne, akredytowane laboratorium potwierdzające minimalne parametry nawierzchni wymagane przez Zamawiającego (nie będą uznawane badania wykonywane w laboratoriach wewnętrznych producentów trawy ani wyniki badań laboratorium bez akredytacji).**
- 5) Aktualny certyfikat ITF dla nawierzchni poziom 4 "medium fast".**

Pytanie nr 3

Zamawiający w postępowaniu wymaga badania na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2014, która jest Polską normą, a jednocześnie nie dopuszczone są polskie laboratoria badające nawierzchnie sportowe. Informujemy, w Polsce nie ma laboratorium posiadającego akredytację na powyższe badania. Laboratoria, które specjalizują się w przeprowadzeniu takich badań tj. Instytut Sportu czy ITB jednoznacznie odpowiadają, że nie posiadają akredytacji. Ponadto nawierzchnie sportowe zewnętrzne jako wyrób budowlany nie wymagają badań przez akredytowane laboratorium. Zatem przedstawienie raportu z badań przeprowadzone przez polskie laboratoria tj. Instytut Sportu czy ITB jest niemożliwe, pomimo faktu, iż w/w laboratorium specjalizuje się od lat w przeprowadzaniu takich badań.

Mając powyższe na uwadze prosimy o dopuszczenie do przetargu przedstawienie raportu z badań potwierdzającego zgodność parametrów trawy z normą PN-EN 15330-1:2014 (EN 15330-1:2013) wykonane przez niezależne, specjalistyczne laboratorium badające nawierzchnie sportowe.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1: 2014 (EN 15330-1:2013) było wykonane przez laboratorium akredytowane zgodnie z ISO/IEC 17025: 2018.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami, Zamawiający zmienia SWZ w ten sposób, że:

- **rozdział 8 pkt 1** otrzymuje brzmienie: Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego:

- 1) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, poświadczona przez jej producenta, potwierdzająca wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry dla nawierzchni w zakresie, który nie został objęty raportem z badań na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2014 (EN 15330-1:2013),**
- 2) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem okresu gwarancji udzielonej przez producenta na trawę syntetyczną,**
- 3) Aktualny Atest PZH dla trawy syntetycznej,**
- 4) Badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2014 (EN 15330-1:2013) wykonane przez niezależne, akredytowane laboratorium potwierdzające minimalne parametry nawierzchni wymagane przez Zamawiającego (nie będą uznawane badania wykonywane w laboratoriach wewnętrznych producentów trawy ani wyniki badań laboratorium bez akredytacji),**
- 5) Aktualny certyfikat ITF dla nawierzchni poziom 4 "medium fast".**

- **rozdział 16 pkt 6** otrzymuje brzmienie: Do oferty należy dołączyć:

- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 SWZ),
- **zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia** (jeżeli dotyczy) – wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 3 do SIWZ,
- **oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy** (art. 117 ust. 4 Pzp) (jeżeli dotyczy),
- pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
- pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia -dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- **kosztorys ofertowy** sporządzony na podstawie przedmiaru robót
- **przedmiotowe środki dowodowe** wskazane w rozdziale 8 SWZ

W pozostałym zakresie SWZ pozostaje bez zmian.

Zmodyfikowana SWZ została opublikowana na stronie internetowej prowadzonego postępowania: :
<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6e8256ca-e339-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b>,
<https://bip.malopolska.pl/ugkamienica> , www.kamienica.net.pl

Zatwierdził


Wójt
dr Władysław Sadowski