


- Legenda :
- 1 - Centralka sterująca systemem detekcji gazu typ MD-2
 - 2 - Wyłącznik główny kotłowni
 - 3 - Detektor gazu ziemnego typ DEX
 - 4 - Sygnalizator optyczno - akustyczny / 230V /
 - 5 - Skrzynka elektryczna

----- instalacja elektryczna systemu detekcji gazu / schemat /

<div> DIMATERM</div> <div>ZESPÓŁ PROJEKTOWY</div> <div>projektant : mgr inż. Bogdan Kmak upr. nr UAN.I-8340/A-82/90</div> <div>sprawdzający mgr inż. Zbigniew Nowak upr. nr GAS.834/A-83/83</div>	Obiekt:	Budynek Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zbludzy	
	Adres:	34-608 Kamienica , Zbludza 110 , Dz. Nr 1221 obr. Zbludza	
	Inwestor	Gmina Kamienica 34-608 Kamienica 420	
	Stadium	P.A-B. Instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku zespołu szkoły i przedszkola	
	Przedmiot rysunku	RZUT PIWNICY - schemat instalacji detekcji gazu -	
Data: 11 2022 r.		Skala: 1 : 100	Nr rysunku: 4